

Муниципальное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 21  
имени А.М. Достоевского»  
150006, г. Ярославль, ул.Ильинская, д.14  
e-mail:yarsch021@yandex.ru  
ИНН 7607014575/КПП 760401001  
тел. 41-09-76; т/ф 46-56-90; 46-22-73  
« 24 » апреля 2017 г.  
№ 01-38/194

Врио руководителя управления  
Роспотребнадзора по Ярославской  
области  
Малицкому Б.А.  
директора средней школы № 21  
Киселева В.А.

На Ваше Предписание № 236 от 27.03.2017 г. сообщая следующее:

1. В настоящее время в школе проводится работа по распределению учащихся по классам с целью соблюдения требования наличия полезной площади на одного обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>.
2. В туалетах (на 2 этаже «Ж» и 3 этаже «М») унитаза оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
3. В ряде учебных кабинетов, где были отмечены дефекты стен и потолков, протечки, отслоение штукатурки и выпадение рустов, в период весенних каникул были проведены ремонты. В оставшихся кабинетах ремонты запланированы на весенне-летний период.
4. Во всех кабинетах начальных классов нанесена цветовая маркировка учебной мебели.
5. Дополнительно закуплено ограждение для отопительных приборов.
6. В кабинете ИЗО установлены дополнительно светильники. Прорабатывается возможность установки дополнительных светильников в спортивном зале.
7. В апреле 2017 г. в школе работниками поликлиники КБ № 2 проведена дополнительная вакцинация учебного и вспомогательного персонала школы.
8. Расписание уроков школы приведено в соответствие с СанПинами (продолжительность большой перемены в четверг и субботу, 2 смена).
9. Документы на происхождение, качество и безопасность питьевой воды для кулеров предоставляются организациями-поставщиками периодически.
10. Прорабатывается возможность монтажа вытяжной вентиляции в кабинете домоводства и в производственном помещении пищеблока.
11. Остекление окон целенаправленно заменяется на изготовленное из цельного стеклопакета.
12. Классные доски в учебных кабинетах (№№ 16, 42, 46, 43, 64, 65, 67) оборудованы местным освещением.
13. Ведется работа по контролю за надлежащей ежедневной уборке в помещениях школы.

Директор школы



В.А. Киселев