

ПРЕДПИСАНИЕ № 236
об устранении выявленных нарушений

« 27 » марта 2017г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 имени А.М. Достоевского», ИНН 7607014575, ОГРН 1027600983013 на основании акта проверки № 298 от 27.03.2017г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Не соблюдается полезная площадь на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на обучающегося), при площади учебных кабинетов (по техническому паспорту школы 47,5-68,2м²), **что является нарушением п. 4.9**
2. В туалетах (на II этаже «Ж», «М» и III этаже «М») унитазы не оборудованы сидениями, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, **что является нарушением п. 4.25.**
3. Отмечаются дефекты стен и потолков: в мастерской для трудового обучения, в туалете «Ж» на II этаже, спортивный зал, в кабинетах № № 33, 43, 46, 60, 67 (местами протечки, отслоение штукатурки на потолке и местами выпадение рустов). В кабинете музыки отмечаются дефекты стены (отслоение штукатурки до кирпичной кладки), что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 4.28.**
4. Не во всех кабинетах начальных классов имеется цветовая маркировка учебной мебели, **что является нарушением п.5.4.**
5. Отсутствует ограждение отопительных приборов, выполненное из материала безвредно для здоровья детей (в учебных кабинетах № 42, 43, 63, 36 ГПД, столовой и др.), **что является нарушением п. 6.1.**
6. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (рекреации, спортивный зал, отдельные кабинеты), **что является нарушением п. 6.10.**
7. Не оборудована в кабинете домоводства механическая вытяжная вентиляция, где установлена плита, **что является нарушением п. 6.11.**
8. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 407/ф от 21.03.17г., в спортивном зале и кабинете ИЗО искусственное освещение (см. протокол) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, **что является нарушением п. 7.2.4.**
9. Не оборудованы местным освещением классные доски в учебных кабинетах (каб.№№16, 42, 46, 43, 64, 65, 67), **что является нарушением п. 7.2.6.**
10. Продолжительность большой перемены (после 2 или 3 урока) составляет менее 20-30 минут: по четвергам, субботам, II смена, **что является нарушением п. 10.12.**
11. Не все сотрудники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем прививок (Васильева И.Н, Волкова И.В, Крундышева О.В. и др), **что является нарушением п. 11.8**
12. На момент проверки в помещениях общеобразовательного учреждения обнаружены (скопления пыли, паутина на подоконниках), что свидетельствует о ненадлежащей ежедневной уборке помещений общеобразовательного учреждения, **что является нарушением п. 12.3**

13. На момент проверки ковровое покрытие в учебном кабинете группы продленного дня не очищено пылесосом в ежедневном режиме (мусор, пыль и отсутствие пылесоса), что является нарушением п. 12.16.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

14. На момент проверки в производственных помещениях пищеблока обнаружены (грязь, скопление пыли и неисправный смеситель водоразборного крана для хозяйственных нужд), что является нарушением п. 5.2

15. Не представлены документы на происхождение, качество и безопасность питьевой воды, что является нарушением п. 10.8.

16. Не оборудована вытяжная вентиляция в производственном помещении пищеблока (моечной для мытья столовой и кухонной посуды), что является нарушением п. 3.1 (СП 2.3.6.1079-01 п. 4.5.)

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Предусмотреть при приеме учащихся в первый класс наполняемость первых классов, с учетом санитарных требований не менее 2,5 м² на одного обучающегося.

2. Оборудовать унитазы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Принять меры по устранению дефектов стен и потолков в помещениях общеобразовательного учреждения.

4. Промаркировать учебную мебель, в зависимости от роста обучающихся (таблица № 1) санитарных правил.

5. Установить ограждение отопительных приборов в помещениях общеобразовательного учреждения.

6. Выполнить остекление окон цельным стеклопакетом в помещениях общеобразовательного учреждения.

7. Принять меры по оборудованию кабинета домоводства, где установлена плита вытяжной вентиляцией.

8. Обеспечить в помещениях общеобразовательного учреждения (спортивный зал и кабинет ИЗО) уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями.

9. Оборудовать местное освещение классных досок в учебных кабинетах.

10. Предусмотреть продолжительность перемен между уроками в соответствии с требованиями санитарных правил.

11. Усилить контроль и привить сотрудников общеобразовательного учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

12. Обеспечить в помещениях общеобразовательного учреждения ежедневное (после каждой перемены) проведение влажной уборки с применением моющих средств. В ежедневном режиме очищать ковер в учебном кабинете.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

13. Содержать в порядке и чистоте производственные и другие помещения пищеблока.

14. Бутилированная вода, поставляемая в общеобразовательное учреждение, должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

15. Принять меры по оборудованию вытяжной вентиляции в производственном помещении пищеблока (моечной для мытья кухонной и столовой посуды).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 имени А.М. Достоевского», ИНН 7607014575, ОГРН 1027600983013

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)


Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 02.04.2018г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Врио руководителя
Управления Роспотребнадзора по ЯО



Б.А. Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

« » 2017г.

Ф.И.О