



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [uspn@adm.yar.ru](mailto:uspn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 89/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №21 имени А.М. Достоевского».**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 89 от «01» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «20» мая 2019 года по 13 час. 00 мин. «21» мая 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя №21 имени А.М.Достоевского», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Ильинская, д.14 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя №21 имени А.М.Достоевского» Киселева Валерия Анатольевича

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В коридоре 2-го этажа у спортивного зала установлена перегородка с дверью, уменьшающая ширину эвакуационного пути менее 1,2 метра (фактическая ширина – 87 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	15.05.2020.	
2	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения столовой на 1-м этаже здания при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическое пребывание – 240 человек) менее 1,2 метра (фактическая ширина – 72 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	15.05.2020.	
3	Высота второго эвакуационного выхода из помещения столовой на 1-м этаже здания при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическое пребывание – 240 человек) менее 1,9 метра (фактическая высота – 173 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	15.05.2020.	



4	В противопожарном расстоянии во внутренней территории школы установлено металлическое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 74 ППР в РФ.	15.05.2020.	
---	---	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» мая 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МОУ «Средняя №21 имени А.М.Достоевского» Киселев В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» мая 20 19 г.

\* - место личной печати