



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабица, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 60/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №21 имени А.М.Достоевского»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №60 от «07» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «14» марта 2017 года по 16 час. 00 мин. «27» марта 2017 года заместителем главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Моревым Алексеем Николаевичем, государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №21 имени А.М.Достоевского», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Ильинская, д. 14 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя школа №21 имени А.М.Достоевского» Киселева Валерия Анатольевича, заместителя директора по АХР Чичаговой Лидии Васильевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Директор не прошел обучение путем прохождения пожарно-технического минимума, в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре (Срок действия обучения истек 06.12.2016 г.).	ст. 1, ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.п. 4, 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645).	01.04.2018 г.	

2.	Отсутствуют защитные колпаки на ручных пожарных извещателях, предусмотренные конструкцией.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 1.4, 1.8 РД 009-02-96.	01.04.2018 г.	
3.	Встроенный пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода в помещении актового зала выполнен из дерева, т.е. из горючих материалов.	ст. 1, ст. 2 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 107 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 57 ППР в РФ.	01.04.2018 г.	
4.	Помещение музея, расположенное на 3-м этаже не в полном объеме оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. По одному извещателю установлено в каждом отсеке помещения при выступающей строительной конструкции от потолка на расстояние более 0,4 м.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 12.20* НПБ 88-2001.	01.04.2018 г.	
5.	Одна из двух дверей эвакуационного выхода из спортивного зала на 2-ом этаже, ведущего в коридор (помещение №33 по тех.паспорту инв. номер 25478) заблокирована.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.36 п.п (б) ППР в РФ.	01.04.2018 г.	
6.	В коридоре 2-го этажа у спортивного зала установлена перегородка с дверью, уменьшающая ширину эвакуационного пути менее 1,2 метра (фактическая ширина – 87 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.04.2018 г.	
7.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения столовой на 1-м этаже здания при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическое пребывание – 240 человек) менее 1,2 метра (фактическая ширина – 72 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.04.2018 г.	
8.	Высота второго эвакуационного выхода из помещения столовой на 1-м этаже здания при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактическое пребывание – 240 человек) менее 1,9 метра (фактическая высота – 173 см, измерения проводились механической рулеткой).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.16 СНиП 21-01-97*;	01.04.2018 г.	
9.	Не обеспечено заполнение проемов (двери) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости (не ниже 1-го типа) на 1-м этаже, отделяющая помещения мастерских (помещение №43, 45 по тех.паспорту инв. номер 25478) от общего коридора.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01.04.2018 г.	
10.	Отсутствует на дверях помещений мастерских (помещение №43, 45 по тех.паспорту инв. номер 25478) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	ст. 1, 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	01.04.2018 г.	

	безопасности».			
11.	Не оборудованы уплотнениями в притворах двери лестничных клеток на 4-м, 3-м, 2-м, 1-м этажах.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.6.18* СНиП 21-01-97*.	01.04.2018 г.	
12.	Находится в неработоспособном состоянии шлейфы №9 и спортзала АУПС (журнал по ТО и ПР ООО «Альянс - монтаж»).	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.61 ППР в РФ.	01.04.2018 г.	
13.	В противопожарном расстоянии во внутренней территории школы установлено металлическое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 74 ППР в РФ.	01.04.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля
по пожарному надзору Морев А.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» марта 20 17 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» марта 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) Директор МОУ «Средняя школа №21 имени А.М.Достоевского» Киселев В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«27» марта 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

